



# CERTIFICADO ENSAYO DE TIPO INICIAL Núm. 07/32304218

Bellaterra:

22 de octubre de 2007

Página 1/1

Referencia del peticionario:

**PUERTAS METÁLICAS  
PIQUER, SL**  
Ctra. Segorbe-Castellnovo, s/n  
12400 - Segorbe (Castellón)

**LGAI CTC, S.A.**  
Organismo Notificado:  
Nº 0370

Fecha de realización de ensayos: 14 de agosto de 2007

## MATERIAL ENSAYADO

Una PUERTA MANUAL BASCULANTE de UNA HOJA de USO RESIDENCIAL, COMERCIAL o INDUSTRIAL, con PORTILLO formada de paneles de acero galvanizado según marca comercial PUERTA MANUAL BASCULANTE CON PORTILLÓN, de dimensiones totales de 2350 x 3350 mm (altura x anchura). El modo de funcionamiento contempla uso Manual.

## ENSAYO SOLICITADO

Evaluación de la conformidad del material ensayado descrito arriba según la norma EN 13241-1:2003 "Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos".

## SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD

Sistema TIPO 3.

## CLASIFICACIÓN

La puerta ensayada es conforme al ensayo solicitado y presenta la siguiente clasificación:

Descripción del Producto	PUERTA MANUAL BASCULANTE DE 1 HOJA
Uso Previsto	RESIDENCIAL, COMERCIAL o INDUSTRIAL
Tipo de Activación	MANUAL
Marca Comercial del Fabricante	PUERTA MANUAL BASCULANTE CON PORTILLÓN
Dimensión máxima certificada	2350 x 3350 mm (altura x anchura)
Resistencia a la carga de viento	HASTA 2350 x 3350 mm (altura x anchura): CLASE 4

**LGAI Technological Center, S.A.**

Jordi Mirabent Junyent  
Responsable de Fuego  
LGAI Technological Center, S.A.

**LGAI Technological Center, S.A.**

Albert Ger Castillo  
Técnico Responsable  
LGAI Technological Center, S.A.

1. Este documento tiene trazabilidad con el expediente en poder del cliente con número y fecha coincidente con este informe.
2. Los resultados que se indican se refieren exclusivamente, a la muestra, producto o material ensayados por el Laboratorio, tal y como se indica en el apartado de materiales ensayados en las condiciones indicadas en los procedimientos citados en el expediente nombrado.